



# 125 Jahre

## Wilhelm-Gymnasium

Altsprachliches Gymnasium mit Musikzweig

Klosterstieg 17, 20149 Hamburg

Tel. 040 - 41 52 02 - 0 - Fax 040 - 41 52 02 - 18

Antje Westenhoff  
Schulleiterin

Montag, 29. Mai 2006

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

Anfang Mai wurde in einigen Räumen der Fachklassen an den Nordwänden leider erneuter Schimmelbefall festgestellt. Die entscheidenden Stellen in der BBS sind von mir daraufhin sofort informiert worden. (Abteilung für Instandsetzung, Abteilung für Arbeitsschutz, Personalärztlicher Dienst), es hat zwischen den Dienststellen und der Schule eine intensive Beratung stattgefunden.

Die Firma TEREK ist postwendend vom Amt beauftragt worden, die Schimmelstellen an den Wänden zu beseitigen und die betroffenen Oberflächen sachgerecht zu behandeln. Diese Maßnahme ist in der Woche vor den Maiferien in allen betroffenen Räumen durchgeführt worden.

Ich weise darauf hin, dass zu keinem Zeitpunkt eine gesundheitliche Gefährdung vorgelegen hat. Die Räume waren und sind, bis auf die Zeiten der Durchführung oben beschriebener Maßnahmen, durchgängig nutzbar.

*(für die Kollegen!)*

Die Ursachenforschung ist vom Amt eingeleitet worden – Klimamessungen sind durchgeführt worden. Diese haben ergeben, dass einerseits die Temperaturen in den Räumen durchgängig zu niedrig seien (das wird mit der Umweltbehörde erneut geklärt), andererseits die Räume deutlich zu wenig belüftet sind. Es wird ein weiteres, vorbeugendes Sanierungskonzept erstellt, was die Dämmung der Wände betrifft.

**Ich bitte erneut alle Kollegen, die in den Fachklassen unterrichten, nach jedem Unterricht für ausreichende Stoßlüftung zu sorgen. Wir werden dafür sorgen, dass in der nächsten Zeit mehr Fenster zu öffnen sind.**

Herzliche Grüße

A. Westenhoff

